

# SSAB OXELÖSUND

## KOMPONENTVERKSTAD

**Installerade belysningslösningar:**

31st Intenz S 150W 113°

Dessa har ersatt konventionella 3x58W-armaturer

**Tidigare installerad effekt:** 9,5kW

**Ny installerad effekt:** 4,7kW

**Installerad belysningseffekt W/m<sup>2</sup>:** 6,1 (Yta: 759,2 m<sup>2</sup>)

**Minskad installerad effekt:** 4,9kW, 51 %

**Kravställd ljusnivå:** Medel 500 lux

**Projekterad ljusnivå:** Medel 531 lux

**Uppmätt ljusnivå:** 340 - 1 200 lux

**Luxmätare:** Hagner EC-1

**Kommentar från verksamheten:**

*"Det är jätteskillnad mot tidigare, förut fanns mörka ytor som nu är helt borta, jättestor fördel"*

-Peter Holmer

