


SSAB OXELÖSUND

KRAN 872 OCH 876

**Installerade belysningslösningar:**

16st LL-L, LED Limpan 71W

Dessa har ersatt konventionella lysrörsarmaturer ett mot ett

Tidigare installerad effekt: 2,4kW

Ny installerad effekt: 1,1kW

Minskad installerad effekt: 1,3kW, 54 %

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux

Uppmätt ljusnivå: 605 lux

Luxmätare: Hagner EC-1

