

SSAB OXELÖSUND

KRANSERVICEPLATS 864

**Installerade belysningslösningar:**

7st Intenz M 170W 113°

2st Intenz M 170W 75°

Dessa har ersatt konventionella 400W-armaturer

Tidigare installerad effekt: 3,4kW

Ny installerad effekt: 1,5kW

Minskad installerad effekt: 1,8kW, 54 %

I detta projekt har man önskat god belysning för service av kranen. Belysningen ska samtidigt fungera som vanlig takbelysning för golvet i hallen.

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux på kran, 300 lux 0,85m över golv

Projekterad ljusnivå: Medel 547 lux på kran, 348 lux 0,85m över golv

Uppmätt ljusnivå: 410 - 500 lux 0,85m över golv

Luxmätare: Hagner EC-1

