

NÖDBELYSNING

LED NÖDLJUS- OCH HÄNVISNINGSSARMATURER

Energisystem erbjuder nödljus- och hänvisningsarmaturer med inbyggt 3h batteri och självtest.

Nödljusarmatur med transparent prisma monteras i tak eller på vägg. Montagehöjd max 6m. Armaturen belyser såväl öppna ytor som utrymningsstråk enligt rådande krav. Kontakta oss för projektering.

I sortimentet finns också enkel- och dubbelsidiga hänvisningsarmaturer. Den enkelsidiga monteras på vägg och den dubbelsidiga hänvisningsarmaturen monteras i tak. Armaturerna har 25m läsavstånd.

Armaturerna har självtest vid installation samt 1 gång/månad. Ett mer omfattande autotest görs årsvis. Detta innebär smidig rondring med enbart kontroll av indikatorlampa en gång per månad. Batteriet är försett med snabbkontakt för lätt utbyte.

Smidiga universalpiktogram med pil upp/ner/höger/vänster som anpassas efter rådande förutsättningar ingår.

Piktogram



Nödljusarmatur för montage på vägg eller i tak



Enkelsidig hänvisningsarmatur för montage på vägg



Dubbelsidig hänvisningsarmatur för montage i tak



Modellspecifika produkttegenskaper



Modell	Nödljus 3h självtest	Hänvisning 3h självtest	Hänvisningsarmatur 3h självtest dubbelsidig
Artikel-/ E-nummer	73 479 85	73 479 78	73 479 79
Läsavstånd	-		25m
Självtest		Ja	
Montage	Vägg eller tak	Vägg	Tak
Batteri		Batteri LifePO 6,4V 3000mAh	
Drifttid batteri		3h	
Driftspänning		230VAC, 50 Hz	
Isolationsklass		2	
Systemeffekt		3,5W	
Ljusflöde		150 lm	
Korrelerad färgtemperatur		6 000K	
Material		UV-stabiliserad polykarbonat (PC)	
Mått (L B H, mm)	356 x 136 x 79		356 x 136 x 219
Nominell livslängd / Ljusflödesbibehållning		50 000h	
Vikt (kg)	1,2 kg		1,4 kg
Omgivningstemperatur		-0°C till +40°C	
Skyddsklass		IP65, IK08	
Funktionsgaranti		Funktionsgaranti: 2 år, batterier 6 mån.	
Universalpiktogram	Nej	1st ingår (höger/vänster/upper)	2st ingår (höger/vänster/upper)

Reservdelar

Artikelnr. / E-nr.	Beskrivning
73 479 83	Batteri LifePO 6,4V 3000mAh

KRAV FÖR UTRYMNINGSVÄG

Generellt krav: Min-värde 1 lux på golv för max 2m bred utrymningsväg. Öppna ytor ska ha nödbelysning så att golvet är belyst med minst 0,5 lux. 0,5m från vägg behöver inte belysas. Dedikerade armaturer ska belysa larmknappar, första hjälpen och brandredskap.

Hänvisningsarmaturer ska monteras ovan varje dörr, vid trappor, vid varje riktningssändring och korsning.

MONTAGEAVSTÅND UTRYMNINGSVÄG

Montagehöjd (m)	c/c (m)
2,5	8,5
3,0	9,0
3,5	9,5
4,0	10,0
5,0	10,5
6,0	11,0

Osäker? Kontakta Energisystem så hjälper vi dig med beräkning.